

Gefährdungsbeurteilung für  
**Lager**  
 (Lehrmittlräume etc.)

Raum: \_\_\_\_\_

Schule: \_\_\_\_\_

Erstellt durch: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Nr.	Mögliche Gefährdungen/Belastungen	Hinweise zur Rechtsgrundlage	Ohne Mängel (ja - nein)	Beratungsbedarf (ja)	Maßnahmen	Priorität	Umsetzung durch	Umsetzung bis	erledigt und wirksam
			Wenn Mängel vorhanden, das Feld markieren.						
1	Ist der Fußboden rutschhemmend und frei von Stolperstellen (Kabel etc.)?	Nr. 5 u. 6 ASR A1.5/1,2							
2	Ist der Raum ausreichend beleuchtet (300 Lux)?	ASR A4.2. siehe ASR A3.4 „Beleuchtung“							
3	Sind alle Verteiler, Leitungen, Kabel, Stecker, Steckdosen und die elektrischen Betriebsmittel in einwandfreiem Zustand?	§ 3 GUV-V A3							
4	Sind Schränke und Regale so beschaffen, dass diese die Last der einzulagernden Gegenstände sicher aufnehmen können?	DGUV Regel 108-007							
5	Keine Gefahr durch Gegenstände, die z.B. auf Schränken gelagert sind (herabfallen)?	DGUV Regel 108-007							
6	Sind Schränke und Regal stand- und kippicher aufgestellt?	DGUV Regel 108-007							
7	Ist das Lagergut gegen Herabfallen und Auslaufen gesichert?	DGUV Regel 108-007							
8	Sind bei Ablagehöhen von mehr als 1,80 m geeignete Leitern oder Tritte in ausreichender Anzahl vorhanden?	TRBS 2121 Teil 2							
9	Werden Gefahrstoffe in Kleinmengen nur gem. Gefährdungsbeurteilung/ Gefahrstoffverzeichnis gelagert?	GefStoffV, TRGS 510							

Nr.	Mögliche Gefährdungen/Belastungen	Hinweise zur Rechtsgrundlage	Ohne Mängel (ja - nein)	Beratungsbedarf (ja)	Maßnahmen	Priorität	Umsetzung durch	Umsetzung bis	erledigt und wirksam
10	Bestehen bauliche Mängel?	§ 3a (1) ArbStättV							
11	<i>Bitte ergänzen Sie ggf. weitere Gefährdungen:</i>								
12									

Sachstand: 08.02.2015