

Gefährdungsbeurteilung für  
**Fachräume Lehrküche**

Raum: \_\_\_\_\_ Schule: \_\_\_\_\_

Erstellt durch: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Nr.	Mögliche Gefährdungen/Belastungen	Hinweise zur Rechtsgrundlage	Ohne Mängel (ja - nein)	Beratungsbedarf (ja)	Maßnahmen	Priorität	Umsetzung durch	Umsetzung bis	erledigt und wirksam
			Wenn Mängel vorhanden, das Feld markieren.						
1	<b>Ergänzend sind folgende Erhebungsbogen zu bearbeiten:</b> - Unterrichtsräume (s. Checkliste Lehrkueche_lang) - ggf. Räume mit Flüssiggasanlage - ggf. Lager/Lagerräume								
2	Sind die Fachräume gegen das Betreten durch Unbefugte gesichert (Knauf)?	RiSU							
3	Sind Fußböden rutschhemmend?	§ 23 (2) GUV-V S1							
4	Sind die Lehrer- und Schülerarbeitsplätze so angeordnet, dass stets eine Gangbreite (Rettungsweg) von mindestens 1 m eingehalten wird?	RiSU							
5	Beträgt der Abstand <b>zwischen</b> Gruppenarbeitsplätzen (Zeile, Block) jeweils mindestens 1,50 m?	GUV-SI 8042							
6	Beträgt der Abstand von Gruppenarbeitsplätzen <b>zu</b> Schrankzeilen mindestens 1,20 m?	GUV-SI 8042							
7	Gibt es beidseitig von Spüle und Herd ausreichend große Abstellflächen?	GUV SI 8042							
8	Sind Schubladen gegen Herausrutschen gesichert?	GUV-SI 8042							
9	Haben Aufstiegshilfen einen festen Stand und rutschhemmende Füße?	BetrSichV							

Nr.	Mögliche Gefährdungen/Belastungen	Hinweise zur Rechtsgrundlage	Ohne Mängel (ja - nein)	Beratungsbedarf (ja)	Maßnahmen	Priorität	Umsetzung durch	Umsetzung bis	erledigt und wirksam
10	Sind alle Maschinen und Geräte ohne offensichtliche Mängel und mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet?	GUV-R 111							
11	<b>Hygiene</b>								
12	Sind Handwaschbecken mit Seifenspender und Einmalhandtüchern vorhanden?	RiSU							
13	Ist ein zusätzlicher Schmutzwasserausguss vorhanden?	GUV SI 8042							
14	Sind alle mit Lebensmitteln in Berührung kommenden Flächen unbeschädigt und leicht zu reinigen und zu desinfizieren - eventuell nach Abnehmen leicht demontierbarer Teile?	3.5.5 GUR-R 111							
15	Werden keine Topfpflanzen (auch keine Küchenkräuter in Erde) und Tiere in den Küchenräumen gehalten.	GUV-SI 8042							
16	Gibt es bei Lehrküchen mit erhöhtem Fett- und Wrasenanfall unmittelbar an der Entstehungsstelle eine leicht und sicher zu reinigende Zu - und Abluftanlage mit wirksamen Fettfiltern?	Abschn. 3.2.6.5 GUV-R 111							
17	<b>Elektrische Anlagen, Gasanlagen</b>	GUV-VA3							
18	Ist für die Steckdosenstromkreise an den Arbeitsplätzen ein zentraler Hauptschalter mit optischer Anzeige des Einschaltzustandes (Schlüsselschalter) vorhanden?	RiSU, GUV-SI 8042							
19	Ist eine Not-Aus-Einrichtungen vorhanden?	RiSU							

Nr.	Mögliche Gefährdungen/Belastungen	Hinweise zur Rechtsgrundlage	Ohne Mängel (ja - nein)	Beratungsbedarf (ja)	Maßnahmen	Priorität	Umsetzung durch	Umsetzung bis	erledigt und wirksam
20	Ist eine ausreichende Anzahl Steckdosen vorhanden? In Küchen sollen keine Mehrfachstecker oder Verlängerungskabel verwendet werden.	GUV SI 8042							
21	Können Gasleitungen an zentraler Stelle ausgeschaltet bzw. abgesperrt werden?	§ 27 GUV-V S1							
22	Verfügen die Gaskochstellen und -herde über eine Zündsicherung?	GUV SI 8042							
23	<b>Notfall, Flucht- und Rettungswege</b>								
24	Gibt es zwei Ausgänge für Lehrküche mit Essbereich?	GUV SI 8042, RiSU							
25	Schlagen die Türen nach außen auf?	GUV SI 8042, RiSU							

Nr.	Mögliche Gefährdungen/Belastungen	Hinweise zur Rechtsgrundlage	Ohne Mängel (ja - nein)	Beratungsbedarf (ja)	Maßnahmen	Priorität	Umsetzung durch	Umsetzung bis	erledigt und wirksam
26	<b>Erste Hilfe, Brandschutz</b>	GUV SI 8042, RiSU							
27	Ist ein Telefonanschluss (in der Nähe des Unterrichtsraums) ständig verfügbar für Notrufe?	RiSU							
28	Ist ein Verbandkasten nach DIN 13157 Teil C vorhanden?	RiSU							
29	Ist ein Verbandbuch vorhanden?	RiSU, GUV-I 511.1							
30	Sind geeignete Feuerlöschgeräte - auch zur Bekämpfung von Fettbränden (= Klasse F) - vorhanden?	RiSU, GUV SI 8042							
31	<b>Gefahrstoffe</b>								
32	Gibt es getrennten Stauraum für Lebensmittel und Reinigungsmittel?	GUV-SI 8042							
33	Werden Gefahrstoffe nach Möglichkeit vermieden (Ersatzstoffprüfung)?	GUV SI 8042, 3.1.5.23 GUV-R 111 GefStoffV							
34	Sind für gefährliche Stoffe Betriebsanweisungen erstellt und ausgehängt?	GUV-SR 2003, GUV-SR 2004							
35	Werden Gefahrstoffe in Kleinmengen nur gem. Gefährdungsbeurteilung/ Gefahrstoffverzeichnis gelagert?	GefStoffV, TRGS 510							
36	Steht geeignete Persönliche Schutzausrüstung (Handschutz, Augenschutz, ..) zur Verfügung?	RiSU							
	<i>Bitte ergänzen Sie ggf. weitere Gefährdungen:</i>								

Sachstand: 08.02.2015